

W sprawie przetargu wpłynęło pytanie na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi :

1. Pytanie - zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy w węzłach cieplnych można zastosować, jako regulator różnicy ciśnień z regulacją przepływu, zawór typu 46-6 PN16 firmy SAMSON?

Odp. : Podany zawór jest zaworem różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu. Zgodnie z wytycznymi do przetargu należy zastosować zawór różnicy ciśnień z regulacją przepływu i zakresem regulacji różnicy ciśnień (0,2-1,0 )bar. W przypadku firmy SAMSON to typ 46-7.

Inowrocław, dnia 29.01.2020 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anita Błażek