

W sprawie przetargu wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

W nawiązaniu ogłoszonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (...) zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. W zał. nr 7 SIWZ Zamawiający określił , iż „Osłonę izolacji na połączeniach spawanych muszą stanowić mufy termokurczliwe, z polietylenu o wysokiej gęstości HDPE, usieciowane radiacyjnie na całej długości – dla zakresu średnic nominalnych rur przewodowych DN20-DN200” . Natomiast w załączniku nr 1 do SIWZ poz. 78-86 wyszczególniono Mufy kompletne zgrzewane elektrycznie dla średnic DN20/90 – DN20/315. W związku z powyższym, czy w poz. 78-86 formularza oferty należy wycenić złącza termokurczliwe, z polietylenu o wysokiej gęstości HDPE, usieciowane radiacyjnie na całej długości oraz czy należy dokonać stosownej zmiany zapisów w formularzu cenowym dla tych pozycji.?

Odp.: Zgodnie z załącznikiem nr 1 SIWZ w pozycjach 78-86 należy przyjąć Mufa kompletna zgrzewana elektrycznie. Dla zakresu średnic DN90-DN200 mufy Ewelcon, dla zakresu DN≥250 Ewelcon, KmT (jak w pkt. 36) załącznika nr 7 SIWZ.

2. W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości złożenia ofert na dostawę materiałów preizolowanych wszystkich producentów, spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 7 do SIWZ, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania w poz. 78-86 załącznik nr 1 do SIWZ złącz zgrzewanych elektrycznie typu DXII oferowanego przez nas systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. ? Oferowane przez nas złącza są równoważne do złącz firmy EWELCON i KmT (tj. złącz firm konkurencyjnych), a ponadto oferowane przez nas złącza spełniają wszystkie wymagania aktualnych Norm PN-EN253 i PN-EN489, posiadają pozytywne wyniki z badania obciążeń gruntem (badanie w skrzyni z piaskiem) na 1000 cykli oraz są zgodne z Krajową Oceną Techniczną i Krajową Deklaracją Własności Użytkowych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie złączy elektrycznie zgrzewanych typu DXII ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.

Inowrocław, dnia 30.03.2020 r.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Anita Błażek